

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר לוחמי הגטאות	
שם:	איש קשר: ערן שפיר
שם:	דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il
נייד: 052-3673227	שם:
פקס:	שם:
תאריך דיווח: 22.02.2024	תאריך קבלה: 04.02.2024
תאריך בדיקה: 05.02.2024	שעת קבלה: 14.00
תאריך דיגום: 04.02.2024	שעת דיגום: 8.00
תאריך דיגום: 04.02.2024	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
תאריך דיגום: 04.02.2024	נדגם ע"י: טל סלב

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1000 מ"ל	חומר מיכל: קולחים	דוגמא מספר: 214129
קוד נקודה:		
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

הערות	מסמך ישים	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	12.7	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	39	מ"ג/ל'	COD




הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה