

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר שמרת	איש קשר: ערן שפיר
נדגם ע"י: טל סלב	שם:
תאריך דיגום: 04.02.2024	דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il
שעת דיגום: 8.00	נייד: 052-3673227
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן	פקס:
תאריך קבלה: 04.02.2024	
שעת קבלה: 14.00	
תאריך בדיקה: 05.02.2024	
תאריך דיווח: 22.02.2024	

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1000 מ"ל	חומר מיכל: קולחים	דוגמא מספר: 214133
קוד נקודה:		
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

הערות	מסמך ישים	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	10.0	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	36	מ"ג/ל'	COD




הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה