

תעודת בדיקה

| | |
|--|--------------------------------|
| פרטי המזמין: מאגרי אשר | |
| כתובת: | |
| עיר: | מיקוד: |
| פרטי הזמנה: מאגר געתון | |
| שם: | נדגם ע"י: טל סלב |
| דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227 פקס: | תאריך דיגום: 03.03.2024 |
| | שעת דיגום: 8.00 |
| | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן |
| | תאריך קבלה: 03.03.2024 |
| | שעת קבלה: 14.00 |
| | תאריך בדיקה: 04.03.2024 |
| | תאריך דיווח: 11.03.2024 |

זיהוי המדגמים:

| | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| דוגמא מספר: 214479 | חומר מיכל : קולחים קוד נקודה: | נפח מדגם: 1000 מ"ל |
| | | טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C |

| הערות | מסמך ישים | דוגמא | יחידת מידה | בדיקה |
|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | SM 2540 D, E | 71.0 | מ"ג/ל' | TSS |
| | SM 5220 B, C | 102 | מ"ג/ל' | COD |
| | | 24.5 | מ"ג/ל' | BOD |



הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה