

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר לוחמי הגטאות	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227 פקס:	תאריך דיגום: 07.04.2024
	שעת דיגום: 8.00
	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 07.04.2024
	שעת קבלה: 14.00
	תאריך בדיקה: 08.04.2024
	תאריך דיווח: 21.04.2024

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 214895	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	10	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	34	מ"ג/ל'	COD
	SM 5210B	2.8	מ"ג/ל'	BOD ₅
	SM -4500HB	8.6	הגבה	PH
	2510-B	1.29	ds/m	מוליכות חשמלי
	SM 4500-Cl ⁻ B	219	מ"ג/ל'	כלוריד
*	2340-C	46.4	מ"ג/ל'	סידן
*	3111-B	38.2	מ"ג/ל'	מגניון
*	4500-NO ₃ B	2.9	מ"ג/ל'	N חנקתי


*		0.8	מ"ג/ל"	N אמוני
*	SM 4500-N _{org} B,	6.4	מ"ג/ל"	N קלדהל
*	SM 4500-P B, C	2.3	מ"ג/ל"	זרחן כללי
*		70.0	מ"ג/ל"	אשלגן כללי
*		0.08	מ"ג/ל"	בורון מסיס
*		7.0	מא"ק/ל"	דו פחמה
*		3.81	יחס	SAR

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה