

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר שמרת	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227 פקס:	תאריך דיגום: 09.12.2024 שעת דיגום: 8.00 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 10.12.2024 שעת קבלה: 14.00
	תאריך בדיקה: 10.12.2024
	תאריך דיווח: 16.12.2024

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 217659	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	תחום מותר במוצא המט"ש **	דוגמא	קוד בדיקה	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	15	18.0	1409	מ"ג/ל"	TSS
	SM 5220 B, C	150	56	1413	מ"ג/ל"	COD
	SM 5210B	15	4.8	1411	מ"ג/ל"	BOD ₅



הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה