

## תעודת בדיקה

| פרטי המזמין: מאגרי אשר |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| כתובת:                 |                                |
| מיקוד:                 | עיר:                           |
| איש קשר:               | פרטי הזמנה: מאגר הקורן         |
| שם:                    | נדגם ע"י: טל סלב               |
| דואר אלקטרוני:         | תאריך דיגום: 06.04.2025        |
| נייד:                  | שעת דיגום: 10.00               |
| פקס:                   | שיטת דיגום: אקראי              |
|                        | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן |
|                        | תאריך קבלה: 06/04/2025         |
|                        | שעת קבלה: 13.30                |
|                        | תאריך בדיקה: 07.04.2025        |
|                        | תאריך דיווח: 27.04.2025        |

### זיהוי המדגמים:

|                    |                    |                        |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| דוגמא מספר: 219071 | חומר מיכל : קולחין | נפח מדגם: 1000 מ"ל     |
|                    | קוד נקודה:         |                        |
|                    |                    | טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C |

| הערות* | מסמך ישים    | ערך מרבי<br>מותר** | תוצאות<br>בדיקה | יחידת<br>מידה | קוד<br>בדיקה | בדיקה              |
|--------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| (1)    | SM 2540 D, E | 15                 | 21              | מ"ג/ל"        | 1409         | TSS <sub>105</sub> |
| (1)    | SM 5220 B, C | 150                | 39              | מ"ג/ל"        | 1413         | COD                |
| (1)    | SM 5210 B    | 15                 | 3.0             | מ"ג/ל"        | 1411         | BOD <sub>5</sub>   |
|        |              |                    | 11.9            | NTU           | 1303         | עכירות             |


### הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

### \* ביאורים להערות הבדיקה:

- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
- (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.
- (4) הבדיקה בוצעה ללא הכרה והסמכה

\*\* עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



יגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה