

<b>פרטי המזמין: מאגרי אשר</b>	
<b>כתובת:</b>	
מיקוד:	עיר:
<b>איש קשר:</b>	<b>פרטי הזמנה: מאגר בית העמק</b>
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני:	תאריך דיגום: 19.10.2025
נייד:	שעת דיגום: 10.00
פקס:	שיטת דיגום: אקראי
	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 19/10/2025
	שעת קבלה: 13.30
	תאריך בדיקה: 20.10.2025
	תאריך דיווח: 27.10.2025

### תעודת בדיקה

#### זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 221838	חומר מיכל : קולחין קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות*	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	תוצאות בדיקה	יחידת מידה	קוד בדיקה	בדיקה
(1)	SM 2540 D, E	15	19.0	מ"ג/ל"	1409	TSS <sub>105</sub>
(1)	SM 5220 B, C	150	49	מ"ג/ל"	1413	COD
(1)	SM 5210 B	15	10.8	מ"ג/ל"	1411	BOD <sub>5</sub>

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

\* ביאורים להערות הבדיקה:

- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
- (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.

מדור איכות מים וקרקע  
מעבדת מט"ש עירון  
מוכרת לבדיקת שפכים וקולחים



(4) הבדיקה בוצעה ללא הכרה והסמכה  
\*\* עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין  
וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה