

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
מיקוד:	עיר:
איש קשר:	פרטי הזמנה: מאגר שמרת אדמית
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני:	תאריך דיגום: 19.10.2025
נייד:	שעת דיגום: 10.00
פקס:	שיטת דיגום: אקראי
	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 19/10/2025
	שעת קבלה: 13.30
	תאריך בדיקה: 20.10.2025
	תאריך דיווח: 27.10.2025

תעודת בדיקה

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 221846	חומר מיכל : קולחין קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות*	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	תוצאות בדיקה	יחידת מידה	קוד בדיקה	בדיקה
(1)	SM 2540 D, E	15	32.0	מ"ג/ל"	1409	TSS ₁₀₅
(1)	SM 5220 B, C	150	43	מ"ג/ל"	1413	COD
(1)	SM 5210 B	15	3.2	מ"ג/ל"	1411	BOD ₅

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי זדאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* ביאורים להערות הבדיקה:

- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
- (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.

מדור איכות מים וקרקע
מעבדת מט"ש עירון
מוכרת לבדיקת שפכים וקולחים



(4) הבדיקה בוצעה ללא הכרה והסמכה
** עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה