

תעודת בדיקה מס': 1269318

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר											
שם:	מבט למים ולסביבה אגש"ח בע"מ	שם:	גרסיאלה										
כתובת:	ד.נ שרון 45840	טלפון:											
עיר:	אייל	סלולרי:	0503009322										
מיקוד:		פקס:											
הזמנת עבודה: D111125-0102													
מועד הגעת הדגימות		11/11/25 16:50											
דוגם:	טל סלב	דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות											
תיאור הדוגמה:		קולחין אדמית NK00000152											
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:		מקורר											
קוד משרד הבריאות :		NK00000152											
מועד דיגום:		11/11/2025 13:30											
מספר הדוגמה:		1989754											
הערת תקן:		303											
בדיקה		תוצאה		תחום מותר		יחידת מידה		*LOQ		שיטה		הערות	
קוליפורמים צואתיים		4500				cfu/100mL				SM 9222D		(2)(1)	

מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיות: 11-Nov-25 4:37:03PM

הערה מס' 303 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- $LOQ = MRL$: משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

Anna Karsik Microbiologu department lab analyst

- סוף תעודה -