

| פרטי המזמין: מאגרי אשר                                                                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| כתובת:                                                                                                                 |                                |
| עיר:                                                                                                                   | מיקוד:                         |
| פרטי הזמנה: מאגר שלומי                                                                                                 | איש קשר:                       |
| נדגם ע"י: טל סלב<br>תאריך דיגום: 07.12.2025<br>שעת דיגום: 10.00<br>שיטת דיגום: אקראי<br>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן | שם:<br>דואר אלקטרוני:<br>נייד: |
| תאריך קבלה: 07/12/2025<br>שעת קבלה: 13.30                                                                              | פקס:                           |
| תאריך בדיקה: 08.12.2025                                                                                                |                                |
| תאריך דיווח: 16.12.2025                                                                                                |                                |

### תעודת בדיקה

#### זיהוי המדגמים:

|                        |                                  |                    |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| נפח מדגם: 1000 מ"ל     | חומר מיכל : קולחין<br>קוד נקודה: | דוגמא מספר: 222440 |
| טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C |                                  |                    |

| בדיקה              | קוד בדיקה | יחידת מידה | תוצאות בדיקה | ערך מרבי מותר** | מסמך ישים    | הערות* |
|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| TSS <sub>105</sub> | 1409      | מ"ג/ל"     | 6.0          | 15              | SM 2540 D, E | (1)    |
| COD                | 1413      | מ"ג/ל"     | 30           | 150             | SM 5220 B, C | (1)    |
| BOD <sub>5</sub>   | 1411      | מ"ג/ל"     | 3.4          | 15              | SM 5210 B    | (1)    |
| כלורידים           | 1190      | מ"ג/ל"     | 189          | 280             | SM 4500 CL B | (1)    |

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

\* ביאורים להערות הבדיקה:



- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
  - (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  - (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.
  - (4) הבדיקה בוצעה ללא הכרה והסמכה
- \*\* עבוד השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה