



08-9308308  
 האלוף יעקב פרי 11, רחובות  
 service@bactochem.co.il

08-9300991, 08-9401439  
 11 Aluf Yaakov peri st., Rehovot  
 www.bactochem.co.il



## תעודת בדיקה מס': 1313484

### Final Report

<b>פרטי הלקוח</b>	<b>איש קשר</b>
שם: מבט למים ולסביבה אגש"ח בע"מ	שם: גרסיאלה
כתובת: ד.ג שרון 45840	טלפון:
עיר: אייל	סולר: 0503009322
מיקוד:	פקס:

<b>הזמנת עבודה:</b> W310326-0484-8
------------------------------------

<b>דוגם:</b> טל סלב	<b>דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות</b>
<b>תיאור הדוגמה:</b> קולחין דמון	<b>מספר הדוגמה:</b> 2064579
<b>תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:</b> מקורר	<b>מועד דיגום:</b> 12/04/2026 10:30
	<b>הערת תקן:</b> 305

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
1	SM 3120B					(ICP) סריקת מתכות
1	CAS #: 7440-22-4	0.05	mg/L		<0.05	1/ כסף (Ag)
1	CAS #: 7429-90-5	0.05	mg/L	X ≤ 5	0.128	2/ אלומיניום (Al)
1	CAS #: 7440-38-2	0.05	mg/L	X ≤ 0.1	<0.05	2/ ארסן (As)
1	CAS #: 7440-42-8	0.2	mg/L	X ≤ 0.4	<0.2	2/ בורון (B)
1	CAS #: 7440-39-3	0.02	mg/L		<0.02	1/ באריום (Ba)
1	CAS #: 7440-41-7	0.01	mg/L	X ≤ 0.1	<0.01	1/ ברליום (Be)
1	CAS #: 7440-70-2	0.5	mg/L		43.000	1/ סידן (Ca)
1	CAS #: 7440-43-9	0.01	mg/L	X ≤ 0.1	<0.01	2/ קדמיום (Cd)
1	CAS #: 7440-48-4	0.02	mg/L	X ≤ 0.05	<0.02	1/ קובלט (Co)
1	CAS #: 7440-47-3	0.02	mg/L	X ≤ 0.1	<0.02	1/ כרום (Cr)
1	CAS #: 7440-50-8	0.02	mg/L	X ≤ 0.2	<0.02	1/ נחושת (Cu)
1	CAS #: 7439-89-6	0.050	mg/L	X ≤ 2	0.091	1/ ברזל (Fe)
1	CAS #: 7440-09-7	0.5	mg/L		38.949	3/ אשלגן (K)
1	CAS #: 7439-93-2	0.05	mg/L	X ≤ 2.5	<0.05	2/ ליתיום (Li)
1	CAS #: 7439-95-4	0.5	mg/L		36.126	2/ מגנזיום (Mg)
1	CAS #: 7439-96-5	0.02	mg/L	X ≤ 0.2	0.025	2/ מנגן (Mn)
1	CAS #: 7439-98-7	0.01	mg/L	X ≤ 0.01	<0.01	1/ מוליבדן (Mo)
1	CAS #: 7440-23-5	0.500	mg/L	X ≤ 150	124.762	1/ נתרן (Na)
1	CAS #: 7440-02-0	0.020	mg/L	X ≤ 0.2	<0.020	1/ ניקל (Ni)

