



תעודת בדיקה

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| פרטי המזמין: מאגרי אשר | |
| כתובת: | |
| מיקוד: | עיר: |
| איש קשר: | פרטי הזמנה: מאגר מסריק |
| שם: | נדגם ע"י: טל סלב |
| דואר אלקטרוני: נייד: | תאריך דיגום: 03.05.2026 |
| נייד: | שעת דיגום: 10.00 |
| פקס: | שיטת דיגום: אקראי |
| | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן |
| | תאריך קבלה: 03/05/2026 |
| | שעת קבלה: 13.30 |
| | תאריך בדיקה: 04.05.2026 |
| | תאריך דיווח: 11.05.2026 |

זיהוי המדגמים:

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| דוגמא מספר: 223947 | חומר מיכל: קולחין | נפח מדגם: 1000 |
| | קוד נקודה: | |
| | | טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C |

| הערות* | מסמך ישים | ערך מרבי מותר** | תוצאות בדיקה | יחידת מידה | קוד בדיקה | בדיקה |
|--------|--------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|
| (1) | SM 2540 D, E | 15 | 33.0 | מ"ג/ל | 1409 | TSS ₁₀₅ [°] |
| (1) | SM 5220 B, C | 150 | 56 | מ"ג/ל | 1413 | COD |
| (1) | SM 5210 B | 15 | 5.6 | מ"ג/ל | 1411 | BOD ₅ |

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* ביאורים להערות הבדיקה:

- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
- (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.

** עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

מדור איכות מים וקרקע

מעבדת מט"ש עירון
מוכרת לבדיקת שפכים וקולחים



ארגון עובדי המים

Israel Water Works Association

מבט למים ולסביבה



יגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה