



תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר בית העמק	
שם:	
דואר אלקטרוני: נייד:	
נייד:	
פקס:	
נדגם ע"י: טל סלב	
תאריך דיגום: 02.08.2026	
שעת דיגום: 10.00	
שיטת דיגום: אקראי	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן	
תאריך קבלה: 02/08/2026	
שעת קבלה: 13.30	
תאריך בדיקה: 03.08.2026	
תאריך דיווח:	

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1000	חומר מיכל: קולחין	דוגמא מספר: 224844
קוד נקודה:		
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

בדיקה	קוד בדיקה	יחידת מידה	תוצאות בדיקה	ערך מרבי מותר**	מסמך ישים	הערות*
TSS ₁₀₅	1409	מ"ג/ל"	15.0	15	SM 2540 D, E	(1)
COD	1413	מ"ג/ל"	42	150	SM 5220 B, C	(1)
BOD ₅	1411	מ"ג/ל"	6.3	15	SM 5210 B	(1)

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* ביאורים להערות הבדיקה:

- (1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
- (2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- (3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.

** עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

מדור איכות מים וקרקע

מעבדת מט"ש עירון
מוכרת לבדיקת שפכים וקולחים



ארגון עובדי המים

Israel Water Works Association

מבט למים ולסביבה



יגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה